

附件 4

企业事业环境信息公开目录明细

一、基础信息

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 单位名称 | 南海发电一厂有限公司 | | |
| 生产地址 | 佛山市南海区西樵镇新田村 | | |
| 法定代表人 | 许玉琪 | 组织机构代码证 | 61764558-9 |
| 联系方式 | 区号 | 0757 | |
| | 电话号码 | 86821898 转 8891 | |
| | 联系人 | 刘妙惠 | |
| | 传真号码 | 86822266 | |
| | 邮政编码 | 528211 | |
| 生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 电力、热力生产供应 | | |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
| | 1 发电量 | | |
| | 2 供热 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |

二、排污信息

| 废气污染物信息表 | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------|--------|
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）重点地区特别限值要求 | | |
| | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
| | FQ-04071-1 | 净烟气排放口 | 二氧化硫 | 高空排放 |
| | | | 氮氧化物 | 高空排放 |
| | | | 烟尘 | 高空排放 |
| | | | 汞及其化合物 | 高空排放 |
| 林格曼黑度 | | | 高空排放 | |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
| | 二氧化硫 | 35 mg/m ³ | <35 mg/m ³ | 达标 |
| | 氮氧化物 | 50mg/m ³ | <50mg/m ³ | 达标 |
| | 烟尘 | 10 mg/m ³ | <10mg/m ³ | 达标 |
| | 汞及其化合物 | 0.03 mg/m ³ | <0.03 mg/m ³ | 达标 |
| | 林格曼黑度 | 35 mg/m ³ | <35 mg/m ³ | 达标 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
| | 见监测报告 | 见监测报告 | 无 | |
| | | | | |
| （三）危险废物信息表 | | | | |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

废气防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 |
|----|--------------|-------------|------|-----------------|
| 1 | SCR 催化还原脱硝系统 | 2013 年 12 月 | 自行运维 | 选择性催化还原技术 (CSR) |
| 2 | 静电除尘系统 | 2005 年 10 月 | 自行运维 | 静电除尘法 |
| 3 | 湿法脱硫系统 | 2009 年 10 月 | 自行运维 | 石灰石-石膏湿法脱硫 |
| 4 | 湿式电除尘器 | 2015 年 6 月 | 自行运维 | 湿电除尘 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 备注 |
|----|--|-----------|-----------------|--------------------|----|
| 1 | 粤环函[2004]728 号文《关于南海发电一厂环境影响报告书审批意见的函》 | 原广东省环境保护局 | 2004 年 8 月 16 日 | 粤环函[2004]728 号文 | |
| 2 | 粤环审[2012]345 号文《关于南海发电一厂 2X670 吨小时燃油锅炉改燃水煤浆工程环境影响后评价报告书备案意见的函》 | 广东省环境保护厅 | 2012 年 8 月 16 日 | 粤环审[2012]345 号文 | |
| 3 | 粤环审[2013]320 号文《关于南海发电一厂 2X670 吨小时燃油锅炉改燃水煤浆工程竣工环境保护验收意见的函》 | 广东省环境保护厅 | 2013 年 9 月 24 日 | 粤环审[2013]320 号文 | |
| 4 | 南海发电一厂有限公司排污许可证 | 南海环保局 | 2015 年 9 月 6 日 | 440605-2013-000135 | |
| 4 | 关于南海发电一厂有限公司超洁净改造排放工程项目竣工环境保护验收意见的函 | 南海环保局 | 2016 年 6 月 23 日 | 南环验收【2016】77 号 | |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

五、突发环境事件应急预案情况

| | |
|--------------|----------|
| 环境事件应急预案编制情况 | 已编制（见附件） |
|--------------|----------|