

附件 4

## 企业事业环境信息公开目录明细

### 一、基础信息

单位名称	南海发电一厂有限公司		
生产地址	佛山市南海区西樵镇新田村		
法定代表人	许玉琪	组织机构代码证	91440605617645589T
联系方式	区号	0757	
	电话号码	86821898 转 8891	
	联系人	刘妙惠	
	传真号码	86822266	
	邮政编码	528211	
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围)	电力、热力生产供应		
主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	1 发电量	万千瓦时	178129.39
	2 供热	万吉焦	107.4116

## 二、排污信息

### (一) 废水污染物信息表

排污口信息	废水执行标准	广东省水污染排放限值	允许排放的废水总量 (万 t/a)	104.025
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	ws-04071	工业废水排放口	PH	制浆回用、西江
			SS	制浆回用、西江
			COD <sub>CR</sub>	制浆回用、西江
			硫化物	制浆回用、西江
			氨氮	制浆回用、西江
			氟化物	制浆回用、西江
			石油类	制浆回用、西江
			总磷	制浆回用、西江
挥发酚			制浆回用、西江	
溶解性总固体	制浆回用、西江			
西江-04071	直流冷却水排放口	总余氯	西江	
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	PH	6~9	<6~9	达标
	SS	60mg/L	<60mg/L	达标
	COD <sub>CR</sub>	90 mg/L	<90 mg/L	达标
	硫化物	0.5 mg/L	<0.5 mg/L	达标
	氨氮	10 mg/L	<10 mg/L	达标
	氟化物	10 mg/L	<10 mg/L	达标
	石油类	5 mg/L	<5 mg/L	达标
	总磷	0.5 mg/L	<0.5 mg/L	达标
	挥发酚	0.3 mg/L	<0.3 mg/L	达标
	溶解性总固体	/	<220 mg/L	达标

	总余氯	/	<0.004 mg/L	达标
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2017年9月11日	(佛)环境监测 水字 (2017)第1342号	无	
废气污染物信息表				
排污口信息	废气执行标准	燃煤电厂超低排放限值		
	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	FQ-04071-1	净烟气排放口	二氧化硫	高空排放
			氮氧化物	高空排放
			烟尘	高空排放
			汞及其化合物	高空排放
林格曼黑度			高空排放	
污染物信息	污染物名称	排放标准	排放浓度	排放总量
	二氧化硫	35 mg/m3	<35 mg/m3	达标
	氮氧化物	50mg/m3	<50mg/m3	达标
	烟尘	10 mg/m3	<10mg/m3	达标
	汞及其化合物	0.03 mg/m3	<0.03 mg/m3	达标
	林格曼黑度	1级	<1级	达标
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2017年3月27日	(佛)环境监测 气字第 0666号	无	

	2017年5月16日	(佛)环境监测 气字第 0673号	无
	2017年8月17日	(佛)环境监测 气字第 0692号	无

(三) 危险废物信息表

废物名称	产生量	贮存量	规范转移量	倾倒丢弃量
废油桶	14.55	0	14.55	0
废矿物油	3.86	0	3.86	0
废烟气脱硝催化剂	0	0	0	0

### 三、防治污染设施的建设和运行情况

#### 废气防治污染设施

序号	设施名称	投运日期(年/月)	运营单位	处理工艺
1	SCR 催化还原脱硝系统	2013 年 12 月	自行运维	选择性催化还原技术 (CSR)
2	静电除尘系统	2005 年 10 月	自行运维	静电除尘法
3	湿法脱硫系统	2009 年 10 月	自行运维	石灰石-石膏湿法脱硫
4	湿式电除尘器	2015 年 6 月	自行运维	湿电除尘

#### 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	粤环函[2004]728 号文《关于南海发电一厂环境影响报告书审批意见的函》	原广东省环境保护局	2004 年 8 月 16 日	粤环函[2004]728 号文	
2	粤环审[2012]345 号文《关于南海发电一厂 2X670 吨小时燃油锅炉改燃水煤浆工程环境影响后评价报告书备案意见的函》	广东省环境保护厅	2012 年 8 月 16 日	粤环审[2012]345 号文	
3	粤环审[2013]320 号文《关于南海发电一厂 2X670 吨小时燃油锅炉改燃水煤浆工程竣工环境保护验收意见的函》	广东省环境保护厅	2013 年 9 月 24 日	粤环审[2013]320 号文	
4	南海发电一厂有限公司排污许可证	南海环保局	2015 年 9 月 6 日	440605-2013-000135	
4	关于南海发电一厂有限公司超洁净改造排放工程项目竣工环境保护验收意见的函	南海环保局	2016 年 6 月 23 日	南环验收【2016】77 号	

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

## 五、突发环境事件应急预案情况

环境事件应急预案编制情况	已编制（见附件）
--------------	----------

## 六、环境自行监测方案情况

环境自行监测方案编制情况	已编制（见附件）
--------------	----------